



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, Махачкала, ул. М.Ярагского, 124 «А». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д»  
(место составления акта)

«30» марта 2017 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 30 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 125**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам: г.Махачкала, ул. Ф.Энгельса 17»б», на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору М. Б. Магомедова №125 от 15 марта 2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №59»(МБДОУ «ЦРР -ДС № 59»)

(место проведения проверки) (плановая/внеплановая, документальная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 201 г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_  
« 201 г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая Гасангусейнова Маликат Ибрагимовна

(фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор отделения ГПН ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Сутьянов Магомед Сутьянович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Гасангусейнова Маликат Ибрагимовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами, а именно:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2.	3.	4.
1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	(п.61 Правил противопожарного режима в РФ)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И.
2	Не предусмотрен вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая

	охраны	безопасности" ст.83	Гасангусейнова М.И
3	Не заключен договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	(Правила противопожарного режима в РФ(п.61 ППР РФ ППРФ №390);	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
4	Не проверяется состояние огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений не реже двух раз в год	Правила противопожарного режима в РФ(п.21 ППР РФ ППРФ №390)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
5	Не установлено ограждение на кровле здания в соответствии с ГОСТ 25772	(п.8.11. СНИП 21-01-97*);	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
6	Руководителем не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью) (акт не представлен)	(п.55 ППР РФ ППРФ № 390);	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
7	Не проведена перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (акт не представлен)	(Правила противопожарного режима в РФ: п. 57)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
8	Пожарный щит не доукомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.	Правила противопожарного режима в РФ (п.482 ППР РФ ППРФ №390)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
9	Пути эвакуации загромождены мебелью в помещениях групп	Правила противопожарного режима в РФ п. 23; п36	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
10	Распределительная коробка электропроводов не закрыта изоляционной крышкой (помещения 1-группы№3; коридор второго этажа, помещения 1-младшая группы№1)	Правила противопожарного режима в РФ(п.42 ППР РФ ППРФ №390)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
11	в помещении применяется покрытие пола с неизвестными характеристиками (сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не представлен на данный материал) (ковровые дорожки, ламинат)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; ст.134; ст.147; ст.150; таблица 29.	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
12	Пожарный шкаф не оборудован поворотной кассетой	Правила противопожарного режима в РФ (п.57 ППР РФ ППРФ № 390; п.3 ст.4 ФЗ - 123; п.4.5*. НПБ151-2000)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
13	Пожарный шкаф выполнен из горючего материала	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(п.3 ст.4 ФЗ - 123; п.4.4. НПБ151-2000)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И

14	Лестничные клетки не отделены от поэтажных коридоров дверьми с уплотнениями, притворами и доводчиками	(п.6.18 СНиП 21-01-97*)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
15	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника(бойлерная, помещение кухни)	Правила противопожарного режима в РФ(п.42 ППР РФ ППРФ №390)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
16	В помещениях групп, где допускается одновременное пребывание более 10-ти детей, отсутствуют вторые эвакуационные выходы	(п.3.Ст 4. ФЗ №123; п.6.12.* СНиП 21-01-97*)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
17	Речевой оповещатель установлен на расстоянии менее 15 см от потолка(подготовительная группа; 1-младшая группа№2;подготовительная 2 группа)	(п.4.4. СП 3.13130.2009)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
18	Своевременно не проведены осмотр проверка и перезарядка огнетушителей(№11)	Правила противопожарного режима в РФ(п.478ППР РФ ППРФ №390)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
19	Двери эвакуационного выхода в открываются не по направлению выхода людей из здания(1-руппа №3;1-младшая группа№1 );	(п.3 ст.4 ФЗ -123; СП 1.13130.2009 п.4.2.6)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
20	На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта	(Правила противопожарного режима в РФ : п. 50);	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
21	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (при входе в здание)	Правила противопожарного режима в РФ.п.42 ППР РФ ППРФ №390)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
22	Помещение, в котором расположен приемно-контрольный прибор, не защищено от несанкционированного доступа	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(п.3, ст.4 ФЗ №123; 12.48*. НПБ 88-2001)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И
23	Приборы приемно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием людей, т.е. не в помещении охраны.	(СП 5.13130.2009 п.13.14.5)	МБДОУ «ЦРР Д/С№59» Заведующая Гасангусейнова М.И

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: \_\_\_\_\_
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор отделения ГПН ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Супьянов Магомед Супьянович

«30» марта 2017г.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующая Гасангусейнова Маликат Ибрагимовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«30» марта 2017г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Копия Акта проверки направлена заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по РД (8722) 39-99-99